

# INFORMACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN

## ALBAÑILERÍA



**Σ M**  
La Suma de Todos

**Comunidad de Madrid**

## IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
- Caída de objetos.
- Choques o golpes contra objetos.
- Sobreesfuerzos.
- Atrapamientos, aplastamientos en la manipulación y recepción de materiales.
- Lesiones y/o cortes en manos y pies.
- Contactos eléctricos directos / indirectos.
- Cuerpos extraños en los ojos.



CONSEJERÍA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA  
**Comunidad de Madrid**

Esta versión digital forma parte de la Biblioteca Virtual de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid y las condiciones de su distribución y difusión se encuentran amparadas por el marco legal de la misma


[www.madrid.org/culpubli](http://www.madrid.org/culpubli)  
[culpubli@madrid.org](mailto:culpubli@madrid.org)



Instituto Regional de Seguridad  
y Salud en el Trabajo  
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

**Comunidad de Madrid**

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid  
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808  
[www.madrid.org](http://www.madrid.org)




Si durante la ejecución de trabajos de albañilería se emplea un medio auxiliar que, por su ubicación, supera la altura de la protección colectiva, se adoptarán medidas para evitar el riesgo de caída a distinto nivel (pantallas, redes colocadas verticalmente o en última instancia utilización de equipos de protección individual).





Las protecciones colectivas colocadas en el perímetro de los forjados y huecos interiores de la obra (ascensores, patinillo de instalaciones, shunt y otros) no deben retirarse de forma indiscriminada. Sólo se retirarán las indispensables en el momento de ejecutar los trabajos y los trabajadores afectados utilizarán los equipos de protección individual adecuados al riesgo.



Las tareas relacionadas con la ejecución de cerramientos, como replanteos, colocación de miras y tendidos de hiladas, entre otros, se harán adoptando medidas para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.



Los medios auxiliares que se empleen para la ejecución de trabajos de albañilería tendrán las condiciones de seguridad adecuadas (protección perimetral y plataforma de trabajo cuajada sin posibilidad de caída a distinto nivel, a partir de 2 metros de altura).

