



Les travailleurs utiliseront la ceinture de sécurité contre des chutes assujettie à une ligne de sauvetage indépendante de l'ensemble du système d'échafaudages. Ne pas utiliser de passerelles entre les échafaudages.



## IDENTIFICATION DES RISQUES

- Chutes de personnes au même niveau.
- Renversement ou chute à cause de défaut du contrepoids.
- Chutes de personnes à un différent niveau.
- Chute d'outils et/ou matériel.
- Renversement ou chute d'échafaudage par défaut de la moufle (poulie).
- Écroulement par effet de la surcharge.
- Surefforts.
- Projection de particules aux yeux.
- Chute par rupture de câble.
- Coups aux extrémités.



Instituto Regional de Seguridad  
y Salud en el Trabajo  
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

**Comunidad de Madrid**

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid  
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808  
www.madrid.org



## INFORMATION DES RISQUES ET PRÉVENTION

### ÉCHAFAUDAGES SUSPENDUS



**Comunidad de Madrid**



Avant leur utilisation on planifiera les modules qui seront nécessaires pour ne pas donner lieu à des prolongations qui ne font pas partie de l'équipement de travail.



Tous les éléments sont à se maintenir dans les bonnes conditions d'utilisation, en éliminant ceux qui présentent des déformations, ruptures, oxydation, etc.



Les contrepoids seront ceux indiqués par le fabricant, n'étant pas permise l'utilisation de bidons, sacs, matériel céramique, etc.

