



Les tableaux seront homologués pour les travaux à réaliser.

Les connexions seront extérieures et leur manipulation intérieure sera assurée par un personnel spécialisé et habilité.



## IDENTIFICATION DES RISQUES

- Contacts électriques directs.
- Contacts électriques indirects.
- Chutes.
- Incendies par court-circuit.
- Contacts thermiques.
- Brûlures.
- Chutes de tension dans l'installation (surcharge).
- Défaillances dans les mécanismes de protection (différentiels et magnéto-coloriques).
- Mauvais comportement de la prise de terre.



Instituto Regional de Seguridad  
y Salud en el Trabajo  
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

**Comunidad de Madrid**

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid  
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808  
www.madrid.org




## INFORMATION DES RISQUES ET PRÉVENTION


### INSTALLATION ÉLECTRIQUE PROVISOIRE



**Comunidad de Madrid**



Les connexions s'effectueront à l'aide de fiches normalisées et en aucun cas avec les terminaux dénudés.



La distribution d'énergie s'effectuera à l'aide de distributeurs homologués et l'on n'utilisera en aucun cas des "pieuvres".



La mise à la terre s'effectuera à l'aide d'un conducteur, une bride, des articles de boulonnerie.

