



Tablourile electrice vor trebui să fie omologate pentru lucrările respective.
Conectările vor fi exterioare, iar manipularea lor va fi efectuată exclusiv de către personal specializat și autorizat.



RISCURI POSIBILE

- Contacte electrice directe.
- Contacte electrice indirecte.
- Căderi.
- Incendii provocate de scurtcircuite.
- Contacte termice.
- Arsuri.
- Căderi de tensiune în cadrul instalației (supraîncărcare).
- Deficiențe ale mecanismelor de protecție (diferențiale și magnetotermice).
- Funcționarea defectuoasă a prizei de pământ.



Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org




INFORMAȚII ASUPRA RISCURILOR DE MUNCĂ ȘI PREVENIREA LOR


INSTALAȚII ELECTRICE PROVIZORII



Comunidad de Madrid



Cablul electric va fi prevăzut întotdeauna cu ștecher omologat și nu va fi introdus direct în priză.



Distribuția curentului electric se va face cu ajutorul aparatelor omologate în acest sens. Nu se vor utiliza niciodată în acest scop mijloace improvizate.



Legătura cu pământul va fi prevăzută cu conductor, clemă, șuruburi și pivot de cupru.

