

# معلومات حول المخاطر والوقاية

## التركيبات الكهربائية المؤقتة



**ΣM**  
La Suma de Todos

Comunidad de Madrid

## التعرف على المخاطر

- اتصالات مباشرة مع الكهرباء.

- اتصالات غير مباشرة مع الكهرباء.

- سقوط.

- حرائق ناتجة عن ماس كهربائي.

- اتصالات حرارية.

- حروق.

- انخفاض في الضغط الكهربائي بالتركيبات (جهد زائد)

- خلل في آليات الحماية (منظم التيار الكهربائي ومولد

الفلطيات الحرارية)

- توتر في عمل التيار الأرضي.




الموافقة رسمياً على اللوحات الكهربائية  
لاستخدامها في العمليات.  
ستكون الوصلات خارجية وأما تشغيلها  
فسيجوز من الداخل بواسطة متخصصين  
حاصلين على تصاريح.



**Comunidad de Madrid**

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid  
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808  
www.madrid.org





سيتم عمل التوصيلات بواسطة مفاتيح موحدة، ولن يسمح بأن تكون أطراف الأسلاك عارية.



سيتم توزيع الطاقة بواسطة أدوات توزيع معترف بها رسمياً ولن يسمح باستخدام أدوات توزيع متعددة الأذرع.



سيتم عمل التوصيلات الأرضية بواسطة قناة وحامل ومسامير حلزونية ولوحة من النحاس.

